



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Смоленской области**

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области  
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.

215505 Смоленская область Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 Тел. 8(48142) 3 – 45 - 66 Email: Safonovo@67.rospotrebnadzor.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 11-629 Смоленская обл., Сафоновский район,  
г. Сафонов, Ленинградская ул., д.21 « 18 » сентября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – Кондрашовой Кристиной Вячеславовной специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» города Сафонов Смоленской области (далее МБДОУ д/с №10), находящегося по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафонов, Ленинградская ул., д.21и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафонов, Ленинградская ул., д.21

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**В ходе профилактического визита установлено:**

- не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований и испытаний;
- в туалетных комнатах средней группы, старшей группы, подготовительной группы отсутствуют кабинки с дверями;

**Что является нарушением:**

ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30. 03. 1999 года № 52-ФЗ, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - HazardAnalysisandCriticalControlPoints)3, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного

общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м<sup>2</sup>, от 3 до 7 лет - 16,0 м<sup>2</sup>; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м<sup>2</sup> на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.

(указываются выводы, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 10 «Сказка» города Сафоново Смоленской области

**2. Провести лабораторные исследования и испытания в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой производственного контроля МБДОУ д/с №10, основанного на принципах ХАССП.**

**4. В туалетных комнатах средней группы, старшей группы, подготовительной группы установить кабинки с дверями;**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Сказка» города Сафоново Смоленской области (Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, Ленинградская ул., д.21)

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах по адресу: 215505 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в до 18.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области  
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском,  
Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

К. В. Кондрашова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

18.09.2024

(число)

(подпись)

И. В. Кондрашова

(инициалы и фамилия)